




Agenția Națională  
pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova  
Национальное Агентство По Регулированию в Энергетике Республики Молдова

str. Columna, nr. 90, MD-2012 Chișinău, Tel. 022 852 901 Fax: 022 852 900,  
<http://www.anre.md>, [anre@anre.md](mailto:anre@anre.md)



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 12 /2017

din 16 ianuarie 2017

Chișinău

cu privire la aprobarea valorii consumului tehnologic și a pierderilor de apă  
în sistemul public de alimentare cu apă al titularului de licență  
SA „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2016

În temeiul art. 7, alin. (1) și alin. (3), lit. d) din Legea nr. 303/13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în conformitate cu pct. 36, pct. 39 din Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 180/2016 din 10.06.2016, pct. 19 din Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.741 din 18.12.2014, în urma examinării calculelor consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, prezentate de titularul de licență SA „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2016. Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă al SA „Apă-Canal Chișinău”, pentru anul 2016 în volum de 22374711,3 m<sup>3</sup> conform structurii din Anexă la prezenta Hotărâre.
2. Departamentul investiții și calitate va aduce la cunoștință titularului de licență SA „Apă-Canal Chișinău”, prezenta Hotărâre.

Sergiu CIOBANU

Director

Octavian LUNGU

Director

Iurie ONICA

Director

Ghenadie PÂRTU

Director



Secretarul Consiliului *[Signature]*

Anexă  
la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE  
nr. 12/2017 din 16 ianuarie 2017

**Structura aprobată a valorii consumului tehnologic și a pierderilor de apă  
în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare  
al SA „Apă-Canal Chișinău” pentru anul 2016**

Nr.do	Specificație	Unitatea de măsură	Consumul anual de apă
1	2	3	4
<b>I. Consumul tehnologic de apă în sistemul public de apă, inclusiv:</b>			
1.	<b>În procesul de captare la:</b>	m <sup>3</sup>	<b>353084,02</b>
	a) spălarea sitelor	m <sup>3</sup>	352397,36
	b) spălarea microfiltrelor	m <sup>3</sup>	0,00
	c) spălarea conductelor de captare	m <sup>3</sup>	0,00
	d) spălarea și dezinfectarea fântânilor arteziene	m <sup>3</sup>	672,46
	e) spălarea și dezinfectarea turn/castel de apă	m <sup>3</sup>	14,20
	f) spălarea și dezinfectarea rețelelor de la fântâna art. până la castel, bazin	m <sup>3</sup>	0,00
2.	<b>În procesul de tratare la:</b>	m <sup>3</sup>	<b>3180838,97</b>
	a) spălarea filtrelor	m <sup>3</sup>	2554605,22
	b) spălarea și dezinfectarea filtrelor	m <sup>3</sup>	318,07
	c) răcirea rulmenților	m <sup>3</sup>	44955,53
	d) spălarea și dezinfectarea turnuri/castele, rezervoare	m <sup>3</sup>	5613,60
	e) prelevarea probelor	m <sup>3</sup>	107222,40
	f) necesitățile laboratorului	m <sup>3</sup>	1846,90
	g) evacuarea nămolului	m <sup>3</sup>	466277,26
3.	<b>La transportul și distribuția apei:</b>	m <sup>3</sup>	<b>3969878,51</b>
	a) în procesul de golire	m <sup>3</sup>	84205,72
	b) la spălarea rețelelor de transport și distribuție	m <sup>3</sup>	3876858,30
	c) prelevarea probelor din rețelele de transport și distribuție	m <sup>3</sup>	3804,03
	d) spălarea și dezinfectarea rezervoarelor	m <sup>3</sup>	5010,46
4.	<b>Consumul de apă pentru necesități antiincendiare:</b>	m <sup>3</sup>	<b>6951,42</b>
	a) lichidarea incendiilor	m <sup>3</sup>	2754,00
	b) testarea hidranților	m <sup>3</sup>	4197,42
5.	<b>Consumul de apă pentru necesitățile gospodărești</b>	m <sup>3</sup>	<b>10654,79</b>
6.	<b>Consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare:</b>	m <sup>3</sup>	<b>196822,81</b>
	a) spălarea secției de grătare la stația de epurare	m <sup>3</sup>	11151,92

	b) la tratarea nămolului	m <sup>3</sup>	184381,71
	c) necesitățile laboratorului	m <sup>3</sup>	1007,40
	d) desfundarea rețelelor de canalizare în caz de obscurare a țevelor	m <sup>3</sup>	281,78
	<b>Total consum tehnologic de apă</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>7718230,52</b>
<b>II. Pierderile de apă în sistemul public de apă, inclusiv:</b>			
1.	Pierderile de apă cauzate de rupturi și frânturi	m <sup>3</sup>	11855188,50
2.	Pierderile de apă cauzate de fisuri	m <sup>3</sup>	1771622,79
3.	Golirea țevelor pentru înlăturarea avariilor	m <sup>3</sup>	1302,12
4.	Pierdere de apă cauzată de scurgerile latente	m <sup>3</sup>	923138,06
5.	Pierderile de apă prin pereții rezervoarelor de la stația de tratare și cele intermediare situate pe rețelele de transport și distribuție	m <sup>3</sup>	105229,32
	<b>Total pierderi de apă</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>14656480,79</b>
	<b>Total consum tehnologic și pierderi de apă</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>22374711,3</b>