

BULETIN DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA CALITATEA APEI POTABILE LIVRATE
IN RETEAUA CENTRALIZATA DE ALIMENTARE CU APA
Trimestrul 1, anul 2022

Analiza realizata de Laboratorul Apa Potabila , str.Studentilor 14

12-04-2022

Nr. d/o	Denumirea parametrilor	Standarde de referinta	Unitatea de masura	Valoarea CMA, conform pr.Legii nr.182/2019, cu modificarile ulterioare	Valori medii obtinute		
					LUNA		
					Ianuarie	Februarie	Martie

Parametri bacteriologici

1	Escherichia coli	SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Enterococi (Streptococi fecali)	SM EN ISO 7899-2:2016	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Bacterii coliforme	SM SR ISO 9308-1:2016, PS-3	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Clostridia sulfito-reducatoare	SM SR EN 26461-2:2012 PS nr.2	numar/100ml	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametri organoleptici

5	Culoare	SM SR EN ISO 7887:2012, PS nr.26		Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	AC
6	Gust *	GOST 3351-74, p. 3		Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	AC
7	Miros *	GOST 3351-74, p. 2		Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala	AC	AC	AC

Parametri fizico-chimici

8	Conductivitate	SM SR EN 27888:2005	μS/cm la 20 °C	2500.00	510.13	502.04	517.26
9	Turbiditate	SM SR EN ISO 7027:2017, PS nr.21	UNT	<= 5.00	1.24	1.09	0.89
10	Duritate totala, minim	SM SR ISO 6059:2012, PS nr.24	grade germane	5.00	11.60	10.30	12.10
11	Oxidabilitate	SM SR EN ISO 8467:2006, PS nr.18	mg O2/l	5.00	2.30	2.23	2.28
12	Cloruri	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	250.00	25.12	24.54	24.54
13	Sulfati	GOST 4389-72 ,p.2	mg/l	250.00	70.37	83.74	66.05
14	Fier total	SM SR ISO 6332:2001, PS nr.10	mg/l	<= 0.20	0.02	0.02	0.02
15	Nitrati	SM SR ISO 7890-3:2006,PS nr.15	mg/l	50.00	5.91	4.25	3.90
16	Concentratia ionilor de hidrogen (pH)	SM SR ISO 10523:2014	Unitati de pH	>= 6.50 - <= 9.50	8.34	8.16	8.27
17	Reziduu sec solubil total	SM STAS 9187:2007	mg/l	1500.00	333.00	291.00	331.50
18	Amoniac si ioni de amoniu	GOST 4192-82, p.3	mg/l	0.50	0.05	0.05	0.05
19	Nitriti (NO2)	SM SR ISO 26777:2006, PS-30	mg/l	0.50	0.00	0.00	0.00
20	Clor rezidual liber	GOST 18190-72, p.3	mg/l	0,1 - 0,5 mg/l (maxim 1,0 mg/l)	0.73	0.77	0.79

Note: "*" - indicatori care nu sunt declarati in domeniul de acreditare al laboratorului si nu sunt validati.

AC - Acceptabil consumatorului si nici o modificare anormala.

Rezultatele notate cu '<=' reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei; CMA - concentrația maximum admisibilă